

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучию человека  
по Самарской области

1

*Зинченко*

**Предписание должностного лица,  
уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно – эпидемиологический  
надзор**

от 30 мая 2016 года

№ 05/ 192

**При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:  
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 61 городского округа Самара.

443114, г. Самара, проспект Кирова, д. 379 а.

Акт по результатам мероприятий по контролю ( надзору) от 30 мая 2016 года № 05/192 за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации.

*Выявлены нарушения санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.*

*С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю (указать обязательные мероприятия).*

№ п/п	Наименование мероприятий
1.	Количество детей в группах дошкольной организации довести из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для дошкольного возраста (от 3-х – 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка в соответствии с требованиями п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2.	Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установить теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка, для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв.м в соответствии с требованиями п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3.	Восстановить облицовочную плитку на стенах буфетных, туалетных групп в соответствии с требованиями п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4.	Восстановить облицовочную плитку на полу в постирочной в соответствии с требованиями п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5.	В групповых группах 7, 8, 9, 11 светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене в соответствии с требованиями п.7.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
--

**Срок исполнения предписания от 30.05.2016 года № 05/192 – 15.09.2018 года.**

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Отчет о выполнении предписания представлять письменно в соответствии со сроками исполнения по адресу: Арцыбушевская 13 отдел надзора по гигиене детей и подростков, т: 332-05-79

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо:** муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара.

Непредставление или несвоевременное представление указанной информации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Невыполнение в указанный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области:

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

*Гришанова И.И.*

Гришанова И.И.

Предписание для исполнения получил: 30 мая 2016 года

*завершающий МБДОУ, Детский сад № 61*

Руководитель:

(должностное лицо, уполномоченное руководителем), юридического лица или индивидуального предпринимателя

подпись

*Меркулова*

Ф.И.О. Меркулова М.В.