


**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 61 городского округа Самара**
Самара - 114, пр. Кирова, 397а ~ ds61@samtel.ru ~ тел.(факс) 956-44-33, 927-22-03

исх. № 23 от 07.04 2014 г.

Руководителю
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
Н.М. Сергеевой



Уважаемая Нина Михайловна!

Администрация МБДОУ детского сада № 61 г. о. Самара информирует Вас о том, что по материалам предписания от 03.04.2014 г. № 05/119 изучены и проанализированы документы по результатам плановой проверки ДОУ, проведенной в апреле 2014 г. главным специалистом — экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Гришановой Ириной Ивановной

№ п/п	Наименование мероприятий	Примечание
1.	Для внутренней отделки стен кабинета логопеда использовать отделочный материал, допускающий проведение уборки влажным способом и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Выполнение при финансировании Департаментом Образования до 15.09.2015 г.
2.	Стены буфетной 2 младшей группы № 10, помещений пищеблока облицевать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м., в заготовочной пищеблока на высоту не менее 1,8 м. для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Выполнение при финансировании Департаментом Образования до 15.09.2015 г.
3.	В раздевальной средней группы № 5, в подготовительной группы № 12 предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с требованиями п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Выполнение при финансировании Департаментом Образования до 15.09.2015 г.
4.	Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема в соответствии с требованиями п.7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Выполнено
5.	Для обработки кур приобрести разделочный стол	Выполнение при

<p>цельнометаллический в соответствии с требованиями п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</p>	<p>финансировании Департаментом Образования до 15.09.2015 г.</p>
<p>6. В заготовочном цехе установить раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель в соответствии с требованиями п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</p>	<p>Выполнено</p>
<p>7. Во 2 младшей группе № 1 для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т. д.) оборудовать в туалетном помещении отдельный водопроводный кран в соответствии с требованиями п.17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</p>	<p>Выполнено</p>

Заведующий МБДОУ д/с № 61



М.В. Иерусалимова