

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ САМАРА

( г. Самара, ул. Балаковская, 45А, тел. 8(846)266-72-69)

Предписание № 134/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад комбинированного вида №61» городского округа Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального  
предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Самарской области – (главного государственного  
инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) Мамыкина А.С. № 134 от  
26.01.2021, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
проведена проверка: старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором  
городского округа Самара по пожарному надзору) Слясиной Ю.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

Территории и зданий (сооружений) МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара расположенного  
по адресу: 443114, г. Самара, пр. Кирова, д.397 А

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара Иерусалимовой Мариной  
Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В коридоре первого этажа, в помещениях музыкального и спортивного залов, групповых ячеек №№1, 2, 6/7, 8-12 здания допускается применения для покрытия полов линолеума, без документов подтверждающих допустимость применения по классу пожарной опасности.	ч.7 ст.134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	01.09.2021	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, и при отсутствии	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской	01.09.2021	

	информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечивается ежегодное проведение испытаний (проверка работоспособности) средств обеспечения пожарной безопасности в установленном порядке, о возможности дальнейшей эксплуатации.	Федерации от 16.09.2020 №1479.		
3.	Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (за исключением коридора 1-го этажа, помещений групповой ячейки №9 и соединительных линий (кабелей) между приемно-контрольными приборами).	ч.3 ст.51 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.3.4 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п.13.15.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2021	
4.	Помещения двух тамбуров групповой ячейки №5 не оборудованы пожарными извещателями.	ч.4 ст.4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2003 года, регистрационный №4836.	01.09.2021	
5.	Планы эвакуации 2-го этажа здания, не соответствуют планировке этажа - на плане не указано направление эвакуационным выходам из здания.	п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; п.4.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.	01.09.2021	
6.	Отсутствует указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения - пожарному гидранту.	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	01.09.2021	

*Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.*

*При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.*

*В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: собственники имущества;*

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору капитан внутренней службы Сляслина Ю.А.

«25» февраля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара  
Иерусалимова М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

