

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fuzsamo.ru ОГРН 1056316030157 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



Слесаренко Е.Ю.

«16» января 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 16.01.2024 г. № 359

1. Наименование предмета экспертизы:

параметры микроклимата в игровых комнатах муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 61" городского округа Самара, ИНН 6312027009, 443114, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 397 А.

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079, г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 443079, г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель (разработчик): -//-

3.1 Юридический адрес: -//-

3.2 Фактический адрес: -//-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №05/03 от 25.12.2023 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 196 от 16.01.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу представлен протокол лабораторных испытаний № 196 от 16.01.2024 г. Лабораторно-инструментальные испытания выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.510137 дата включения в реестр 22.06.2015 г.).

Лабораторные испытания параметров микроклимата проведены в игровых комнатах, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад комбинированного вида № 61" городского округа Самара, ИНН 6312027009, 443114, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 397 А.

Согласно результатов испытаний параметров микроклимата в центре помещения и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены, на высотах 0,1 м., 0,4 м., 1,1 м., 1,7 м.:

- в игровой комнате группы №5 (ясельная);
- в игровой комнате группы №1 (подготовительная);

соответствуют допустимым величинам согласно требованиям п. 98 таблицы 5.34. (организации для детей до 7 лет) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", на момент проведения испытаний, для холодного периода года.

Результаты проведенных испытаний и диапазоны допустимых значений, представлены в виде табличных данных.

Наименование точки измерения	Категория помещения	Замер	Высота измерения, м	Температура, °С			Относит. влажность, %			Скорость движ. возд. масс, (не более)		
				факт	онт.	доп	факт	онт.	доп	факт	онт.	доп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа № 5 (ясельная). Игровая комната	внутренней поверхности наружной стены	0,5 м от	0,1	22,4		22-24				<0,1 0		0,1
			1,1	22,5		22-24				<0,1 0		0,1
			0,4	22,5		22-24				<0,1 0		0,1
			1,7	22,6		22-24				<0,1 0		0,1
	в центре	0,1	22,5		22-24					<0,1 0		0,1
		0,4	22,5		22-24					<0,1 0		0,1
		1,1	22,6		22-24		40,9		40-60	<0,1 0		0,1
		1,7	22,7		22-24					<0,1 0		0,1
Группа № 1 (подготовительная). Игровая комната	внутренней поверхности наружной стены	0,5 м от	0,1	22,4		21-24				<0,1 0		0,1
			1,1	22,5		21-24				<0,1 0		0,1
			0,4	22,5		21-24				<0,1 0		0,1
			1,7	22,6		21-24				<0,1 0		0,1
	в центре	0,1	22,4		21-24					<0,1 0		0,1
		0,4	22,4		21-24					<0,1 0		0,1
		1,1	22,5		21-24		41,2		40-60	<0,1 0		0,1
		1,7	22,6		21-24					<0,1 0		0,1

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышесказанного: параметры микроклимата в игровых комнатах муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 61" городского округа Самара, ИНН 6312027009, 443114, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 397 А.

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям п. 98 таблицы 5.34. (организации для детей до 7 лет) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", на момент проведения испытаний, для холодного периода года.

Врач по общей гигиене

И.И. Хаяпин

Хаяпин И.И.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического
директора
Барабанова О.А.




Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079 г. Самара, пр. Георгий Митирева, 1
Телефон/факс: (846) 264-37-97, эл. почта: ilc@fuzsamar.ru, www.fuzsamar.ru
ИНН/КПП 6316098875 (63-01-001)

Аттестат аккредитации ИЛЦ (указанный номер занесен
в реестр аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактически адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Крестовинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Миряна, д. 4 (двухэтажный номер -
63-01-0316002 1251), помещение 1



М.П.

А.А. Санукова

16.01.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 196 от 16.01.2024

1. Наименование фактора производственной (окружающей) среды (определяемый показатель):

Параметры микроклимата

2. Заказчик:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгий Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгий Митирева, 1

3. Наименование и адрес места проведения измерений/отбора образцов (проб):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 61" городского округа Самара, ИНН 6312027009, 443114, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 397 А

4. Дополнительные сведения:*

Поручение №05/03 от 25.12.2023г.

5. Время* и дата измерения/отбора:

15.01.2024 г.

6. Дата начала испытаний:

15.01.2024 г.

Дата окончания испытаний:

15.01.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, проводившего измерения/отобравшего пробу:

Продолжение на следующей странице

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 196 от 16.01.2024

Тимербулатова Л.И. Биолог

8. Результаты лабораторных испытаний:

1/66 от 15.01.2024. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МИКРОКЛИМАТА
№1/66 от 15.01.2024

Дата и время измерений: 15.01.2024

Акт отбора проб воздуха, инструментальных измерений микроклимата: 38

Место проведения замеров: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 61" городского округа Самара, ИНН 6312027009, 443114, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 397 А

Замеры проводились в присутствии: заведующей Иерусалимовой М.В.

НТД, в соответствии которой проводились испытания: ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Начало испытаний: 15.01.2024 Окончание испытаний: 15.01.2024

Метеофакторы: Температура - 15 °С; влажность 84 %; атм. давл. 754 мм.рт.ст.

Наименование точки измерения	Замер	Высота измерения, м	Температура, °С	Относительная влажность, %	Скорость движ. возд. м/сек
1	2	3	4	5	6
Группа № 5 (ясельная). Игровая комната	0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	22,4		<0,10
		1,1	22,5		<0,10
		0,4	22,5		<0,10
		1,7	22,6		<0,10
	В центре	0,1	22,5		<0,10
		0,4	22,5		<0,10
		1,1	22,6	40,9	<0,10
		1,7	22,7		<0,10
Группа № 1 (подготовительная). Игровая комната	0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	22,4		<0,10
		1,1	22,5		<0,10
		0,4	22,5		<0,10
		1,7	22,6		<0,10
	В центре	0,1	22,4		<0,10
		0,4	22,4		<0,10
		1,1	22,5	41,2	<0,10
		1,7	22,6		<0,10

Средства измерения:

№	Тип	Заводской №	№ свидетельства	Поверен до	Основная погрешность измерений
1	Прибор комбинированный "ГКА-ИКМ(60)"	60756	С-БЯ/17-11-2023/295189 021	16.11.2024	канал измерения температуры ±0,5°С; канал измерения относительной влажности ±5,0%; канал измерения скорости движения воздуха в диапазоне 0,1...1,0 м/с ±(0,045+0,05V); канал измерения скорости движения воздуха в диапазоне >1,0...20 м/с ±(0,1+0,05V);
2	Дальномер лазерный Leica DISTO D510	1064650312	С-БЯ/12-07-2023/261132 834	11.07.2024	± 1 мм

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибилова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА